MODULARIO
INTERNO - 206

MOD. 6 U.CO.

12 GIU. 2007

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILE DEL FUOCO,DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA VI PROTEZIONE ATTIVA

VISTO il decreto del ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 titolato "*Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio*" , (G.U. n° 28 del 4/02/2005) ;

VISTA la norma tecnica UNI EN 3/7:2004 concernente gli estintori portatili d'incendio;

VISTA l'istanza presentata dalla società **M.B. S.r.l.** Codice Costruttore **095** sita in **P.zza s. Pietro in Gessate, 2 – 20122 Milano** per ottenere l'omologazione dell'estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato **" CM2AM/EN "** a biossido di carbonio da **2 kg**. Classe **" B "** capacità estinguente **" 34B "**;

ESAMINATA la documentazione presentata certificato di prova e Rapporto di Prova **n° CSI/013/06/LEP del 13/01/2007** Laboratorio C.S.I. S.p.A. – 20021 Bollate - Milano nonchè i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

SI OMOLOGA

l'estintore portatile d'incendio denominato **" CM2AM/EN "** a biossido di carbonio da **2 kg**. Classe **" B "** capacità estinguente **" 34B "**; prodotto dalla società **M.B. S.r.l.** Codice Costruttore **095** sita in **P.zza s. Pietro in Gessate, 2 – 20122 Milano** , e se ne **autorizza** la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa a condizione che la produzione di serie sia conforme al prototipo omologato, ed assuma una nuova numerazione della matricola progressiva ad iniziare dal numero 1.

Il produttore si impegna (art. **8** punto 1 del D.M. 7 gennaio 2005) a garantire la conformità della produzione al prototipo omologato; ad impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla Direttiva 97/23/CE (decreto legislativo n. 93/2000) ; emettere per ogni estintore la dichiarazione di conformità di cui all`art. 3 lettera f ; fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione di cui all` art. 3 lettera g; punzonare sull`estintore l`anno di costruzione , il numero di matricola progressivo e il codice costruttore punto 3 dell`art. 9.

La presente omologazione ha **validità di anni 5** a decorrere dalla data di rilascio (art. 10 D.M. 7 gennaio 2005).

All'intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

VISTO: IL DIRIGENTE AREA VI

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Roberto BARZI)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONI
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA



ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.

Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
AREA VI – Protezione Attiva

DCPST/A6/ **2929**/153 sott. 107

Roma, 12 GIU. 2007

Alla Soc. M.B. S.r.l.
Via Don Milani, 16 - 18
20025 LEGNANO (MI)

e,p.c. Laboratorio C.S.I. S.p.A.
Viale Lombardia , 20
20021 BOLLATE (MI)

Oggetto: Omologazione estintore portatile d'incendio secondo D.M. 7/01/2005 della Società M.B. S.r.l. denominato " **CM2AN/EN** " a biossido di carbonio da 2 kg. con capacità estinguente 34B.

Si trasmette, allegato alla presente, l'atto di omologazione dell'estintore portatile d'incendio indicato in oggetto.

Il Laboratorio C.S.I. S.p.A. , che legge per conoscenza, è autorizzato a restituire all'interessato uno dei campioni debitamente punzonato.

Gli esemplari del prototipo omologato, punzonati dal Laboratorio che ha emesso il certificato di prova, devono essere conservati per **dieci** anni in **n° di tre** a cura del produttore e in numero di **tre** a cura del laboratorio, per i controlli di cui all'art. 9 del D.M. 7/01/2005.

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Maurizio D'ADDATO)
D'Addato