



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

Alla Ditta M.B. S.r.l.
Via Don Milani 16/18
20025 Legnano (MI)
P.E.C.: mbestintori@pec.it

OGGETTO: Istanza di rinnovo omologazione, ai sensi del D.M. 07/01/2005, dell'estintore portatile a schiuma da 2 lt. e capacità estinguente 13A-70B, denominato "F2BIC".
Avvio del procedimento.

Ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 241/90 e in relazione a quanto indicato in oggetto, si comunica l'avvio del procedimento amministrativo.

Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è il **D.V.D. Ing. Piergiacomo CANCELLIERE**.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali relativi alla Ditta sono raccolti e conservati esclusivamente presso questo Ufficio; l'interessato ha diritto di accesso ai dati personali ed a quanto indicato nell'art.7 del citato D.L.vo 196/03.

I termini di conclusione del procedimento sono quelli previsti dal D.M. 18 aprile 2000 n. 142 e dal successivo D.P.C.M. 21 marzo 2013, n. 58; in relazione ai rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione, si rimanda a quanto previsto dalla L. 241 del 07 agosto 1990 e ss.mm.ii..

Infine, si informa che l'ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti ed ove è possibile acquisire eventuali ulteriori informazioni sull'iter della pratica è il Settore Omologazioni Estintori – Ufficio per la Protezione Passiva, Protezione Attiva, Settore Merceologico e Laboratori della Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica, Largo S. Barbara, 2 – 00178 Roma.

L'ufficio è aperto al pubblico il **martedì** ed il **giovedì** dalle ore **9,30** alle ore **12,30** ed il **giovedì** dalle ore **14,30** alle ore **16,00**. Per contattare l'Ufficio può essere utilizzato l'indirizzo di posta elettronica **a6.omolog@vigilfuoco.it**.

p. IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Marcello LOMBARDINI)



Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
AREA VI - Protezione Attiva

Alla Soc. M.B. S.r.l.
P.zza s. Pietro in Gessate, 2
20122 Milano
Trasmissione via pec
mbestintori@pec.it

e.p.c

C.S.I. S.p.A.
Viale Lombardia, 20
20021 BOLLATE (MI)
direzione-csi@legalmail.it

Oggetto: Omologazione estintore portatile d'incendio secondo D.M. 7/01/2005 della Società M.B. S.r.l. denominato **F2 BIC** " a schiuma da 2 lt. Classe " **A - B** " capacità estinguente " **13A - 70B** ".

Si trasmette, allegato alla presente, l'atto di omologazione dell'estintore portatile d'incendio indicato in oggetto.

Il Laboratorio C.S.I. S.p.A., che legge per conoscenza, è autorizzato a restituire all'interessato uno dei campioni debitamente punzonato.

Gli esemplari del prototipo omologato, punzonati dal Laboratorio che ha emesso il certificato di prova, devono essere conservati per **dieci** anni in **n. di tre** a cura del produttore e in numero di **tre** a cura del laboratorio, per i controlli di cui all'art. 9 del D.M. 7/01/2005.

Si rappresenta infine che, a fronte dell'emissione dell'atto prodotto in forma digitale, non esisterà più l'atto cartaceo e che la relativa documentazione potrà essere ritirata solo ed esclusivamente dalle ditte interessate.

Sottoscrizione con firma digitale
IL DIRIGENTE SUPERIORE
(Dott. Ing. Lamberto MAZZIOTTI)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA VI PROTEZIONE ATTIVA

VISTO il decreto del ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 intitolato "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio", (G.U. n° 28 del 4/02/2005);

VISTA la norma tecnica UNI EN 3/7:2004 concernente gli estintori portatili d'incendio;

VISTA l'istanza presentata dalla società M.B. S.r.l. Codice Costruttore 095 sita in P.zza s. Pietro in Gessate, 2 – 20122 Milano per ottenere l'omologazione dell' estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato " F2 BIC " a Schiuma da 2 lt. Classe " A – B " capacità estinguente " 13A - 70B ";

ESAMINATA la documentazione e la certificazione presentata, certificato di prova n°CSI/006/13/LEP del 28/08/2013 emessa dal Laboratorio CSI.

SI OMOLOGA

l'estintore portatile d'incendio denominato " F2 BIC " a schiuma da 2 lt. Classe " A – B " capacità estinguente " 13A - 70B "; prodotto dalla società M.B. S.r.l. Codice Costruttore 095 sita in P.zza s. Pietro in Gessate, 2 – 20122 Milano, e se ne autorizza la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa a condizione che la produzione di serie sia conforme al prototipo omologato, ed assuma una nuova numerazione della matricola progressiva ad iniziare dal numero 1.

Il produttore si impegna (art. 8 punto 1 del D.M. 7 gennaio 2005) a garantire la conformità della produzione al prototipo omologato; ad impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla Direttiva 97/23/CE (decreto legislativo n. 93/ 2000) ; emettere per ogni estintore la dichiarazione di conformità di cui all'art. 3 lettera f ; fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione di cui all' art. 3 lettera g; punzonare sull'estintore l'anno di costruzione , il numero di matricola progressivo e il codice costruttore punto 3 dell'art. 9.

La presente omologazione ha validità di anni 5 a decorrere dalla data di rilascio (art. 10 D.M. 7 gennaio 2005).

All'intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

VISTO: IL DIRIGENTE AREA VI
(dott. Ing. Lamberto MAZZIOTTI)

Sottoscrizione con firma digitale
IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Fabio DATTILO)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO €16,00
SEDCI/00
00027464 00003F86 00700001
00061218 20/09/2013 13:22:22
4578-00010 CD23E169AE4F10AE
IDENTIFICATIVO 01121556500595
0 1 12 155650 059 5

Importo	€ 16.00	Data Emissione	20/09/2013
IDENTIFICATIVO MARCA DA BOLLO			
0	1	1	2
1	5	5	0
0	5	9	5