



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA VI PROTEZIONE ATTIVA

VISTO il decreto del ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 titolato "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio", (G.U. n° 28 del 4/02/2005) ;

VISTA la norma tecnica UNI EN 3/7:2004 concernente gli estintori portatili d'incendio;

VISTA l'istanza presentata dalla società **M.B. S.r.l.** Codice Costruttore **095** sita in **P.zza s. Pietro in Gessate, 2 – 20122 Milano** per ottenere l'omologazione dell' estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato " **F3 BIC** " a schiuma da **3 lt.** Classe " **A – B** " capacità estinguente " **13A - 133B** ";

ESAMINATA la documentazione e la certificazione presentata, certificato di prova n°CSI/007/13/LEP del 28/08/2013 emessa dal Laboratorio CSI.

SI OMOLOGA

l'estintore portatile d'incendio denominato " **F3 BIC** " a schiuma da **3 lt.** Classe " **A – B** " capacità estinguente " **13A - 133B** "; prodotto dalla società **M.B. S.r.l.** Codice Costruttore **095** sita in **P.zza s. Pietro in Gessate, 2 – 20122 Milano**, e se ne **autorizza** la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa a condizione che la produzione di serie sia conforme al prototipo omologato, ed assuma una nuova numerazione della matricola progressiva ad iniziare dal numero 1.

Il produttore si impegna (art. 8 punto 1 del D.M. 7 gennaio 2005) a garantire la conformità della produzione al prototipo omologato; ad impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla Direttiva 97/23/CE (decreto legislativo n. 93/ 2000) ; emettere per ogni estintore la dichiarazione di conformità di cui all'art. 3 lettera f ; fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione di cui all' art. 3 lettera g; punzonare sull'estintore l'anno di costruzione , il numero di matricola progressivo e il codice costruttore punto 3 dell'art. 9.

La presente omologazione ha **validità di anni 5** a decorrere dalla data di rilascio (art. 10 D.M. 7 gennaio 2005).

All'intestataro della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

VISTO: IL DIRIGENTE AREA VI
(dott. Ing. **Lamberto MAZZIOTTI**)

Sottoscrizione con firma digitale

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. **Fabio DATTILO**)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

Importo	€ 16,00	Data Emissione	20/09/2013
IDENTIFICATIVO MARCA DA BOLLO			
0	1	1	2
1	5	5	6
5	6	5	0
0	0	8	9
1			



Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
AREA VI – Protezione Attiva

Alla Soc. M.B. S.r.l.
P.zza s. Pietro in Gessate, 2
20122 Milano
Trasmissione via pec
mbestintori@pec.it

e.p.c

C.S.I. S.p.A.
Viale Lombardia,20
20021 BOLLATE (MI)
direzione-csi@legalmail.it

Oggetto: Omologazione estintore portatile d'incendio secondo D.M. 7/01/2005 della Società M.B. S.r.l. denominato "F3 BIC" a schiuma da 3 lt. Classe "A – B "capacità estinguente " 13A - 133B ".

Si trasmette, allegato alla presente, l'atto di omologazione dell'estintore portatile d'incendio indicato in oggetto.

Il Laboratorio C.S.I. S.p.A., che legge per conoscenza, è autorizzato a restituire all'interessato uno dei campioni debitamente punzonato.

Gli esemplari del prototipo omologato, punzonati dal Laboratorio che ha emesso il certificato di prova, devono essere conservati per **dieci** anni in **n° di tre** a cura del produttore e in numero di **tre** a cura del laboratorio, per i controlli di cui all'art. 9 del D.M. 7/01/2005.

Si rappresenta infine che, a fronte dell'emissione dell'atto prodotto in forma digitale, non esisterà più l'atto cartaceo e che la relativa documentazione potrà essere ritirata solo ed esclusivamente dalle ditte interessate.

Sottoscrizione con firma digitale
IL DIRIGENTE SUPERIORE
(Dott. Ing. Lamberto MAZZIOTTI)