



**Ministero dell'Interno**

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,  
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica  
Ufficio Protezione Passiva, Protezione Attiva,  
Settore Merceologico e Laboratori

Alla M.B. S.r.l.  
Via Don Milani 16/18  
20025 Legnano (MI)  
Pec: mbestintori@pec.it

e.p.c.  
Al Laboratorio MTIC Intercert S.r.l.  
Via Moscova, 11  
20017 - Rho (MI)  
Pec: [certificazione.mticert@legalmail.it](mailto:certificazione.mticert@legalmail.it)

**Oggetto:** Omologazione estintore portatile d'incendio secondo D.M. 07/01/2005, della Società M.B. S.r.l. denominato "F3IXBIC" a base d'acqua da 3 litri. Classe "A-B" capacità estinguente "13A-144B".

Si trasmette, allegato alla presente, l'atto di omologazione dell'estintore portatile d'incendio indicato in oggetto. Il Codice di Omologazione dell'estintore in oggetto, da riportare sull'etichetta e sulla dichiarazione di conformità rilasciata, per ciascun esemplare, ai sensi dell'art. 3 lettera f del D.M. 07/01/2005, è il numero di protocollo della presente comunicazione comprensivo della data.

Il Laboratorio MTIC Intercert S.r.l., che legge per conoscenza, è autorizzato a restituire all'interessato i campioni debitamente punzonati.

Gli esemplari dei prototipi omologati, punzonati dal Laboratorio che ha emesso il certificato di prova, devono essere conservati per **dieci** anni in **numero di tre** a cura del produttore e in numero di **tre** a cura del laboratorio, per i controlli di cui all'art. 9 del D.M. 7/01/2005.

Sottoscrizione con firma digitale

**IL DIRIGENTE**  
( Dott. Ing. Mauro CACIOLAI )

Rif.: DCPREV prot. n. 0009919 del 20/07/2018

Il Funzionario Istruttore  
DVD dott. Ing. Piergiacomo Cancelliere



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
UFFICIO PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 titolato "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio", ( G.U. n° 28 del 4/02/2005 );

VISTA la norma tecnica UNI EN 3/7:2004 concernente gli estintori portatili d'incendio;

VISTA l'istanza presentata dalla società **M.B S.r.l.** Codice Costruttore 095 sita in Via Don Milani, 16/18 - 20025 Legnano (MI), per ottenere l'omologazione dell'estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato "**F3IXBIC**" a base d'acqua da 3 litri, agente estinguente miscela BIC FOAM MB - PREMIX MLK MB costituita da acqua 91% + MBA 8% (della Orchidee) + SC6 1% (della Orchidee). Classe "A-B" capacità estinguente "13A-144B";

ESAMINATA la documentazione presentata, certificato di prova n. **EST/004-2018 del 21/05/2018** del Laboratorio **MTIC Intercert S.r.l.**- Via Moscova, 11 - 20017 Rho (Mi) nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

### SI OMOLOGA

l'estintore portatile d'incendio denominato "**F3IXBIC**" a base d'acqua da 3 litri, Classe "A-B" capacità estinguente "13A-144B"; prodotto dalla società **M.B. S.r.l.** Codice Costruttore 095 sita in Via Don Milani, 16/18 - 20025 Legnano (MI), e se ne **autorizza** la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa a condizione che la produzione di serie sia conforme al prototipo omologato, ed assuma una numerazione della matricola progressiva ad iniziare dal numero 1.

Il produttore si impegna ( art. 8 punto 1 del D.M. 7 gennaio 2005 ) a garantire la conformità della produzione al prototipo omologato; ad impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla Direttiva 97/23/CE (decreto legislativo n. 93/2000 e S.M.I.); ad emettere per ogni estintore la dichiarazione di conformità di cui all'art. 3 lettera f; a fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione di cui all' art. 3 lettera g; a punzonare sull'estintore l'anno di costruzione, il numero di matricola progressivo e il codice costruttore, punto 3 dell'art. 9.

La presente omologazione ha **validità di anni 5** a decorrere dalla data di rilascio (art. 10 D.M. 7 gennaio 2005).

All'intestataro della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

Sottoscrizione in firma digitale  
VISTO: IL DIRIGENTE  
( Dott. Ing. Mauro CACIOLAI )

Sottoscrizione in firma digitale  
IL DIRETTORE CENTRALE  
(Dott. Ing. Tolomeo LITTERIO)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE  
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE  
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

Importo	€ 16,00	Data Emissione	29/06/2018
IDENTIFICATIVO MARCA DA BOLLO			
0	1	1	7
0	3	4	6
4	3	5	3
8	4		