



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

Alla M.B. S.r.l.
Via Don Milani 16/18
20025 Legnano (MI)
Pec: mbestintori@pec.it

OGGETTO: Istanza di rinnovo omologazione ai sensi del D.M. Interno 7/1/2005 del prodotto denominato "F6 BIC" a base d'acqua da 6 litri classe "A-B" capacità estinguente "43A-233B";

Con riferimento all'istanza in oggetto, si trasmette in allegato¹ il rinnovo dell'atto di omologazione, ai fini della prevenzione incendi, relativo al prodotto citato in oggetto, con validità rinnovata ai sensi del D.M. 7/1/2005.

Visti i risultati delle prove effettuate sul modello di estintore in oggetto per cambio agente estinguente, certificato KB 32/19 e rapporto di prova n° 20180880/MB 36 del 04/04/2019 del laboratorio MPA DRESDEN GmbH Fuchsmuhlenweg, 6 F- 09599 Friburgo (Germania), si prende atto della idoneità del presidio antincendio anche:

- sulla classe di fuoco F, con capacità estinguente F 40 (punto 15.4 della norma UNI EN 3/7:2008).

L'atto di omologazione ha pertanto validità fino alla data indicata sull'atto di rinnovo, fatta eccezione per i casi di decadenza e revoca dell'omologazione previsto dal D.M. 7/1/2005, e potrà essere ulteriormente rinnovato alla sua scadenza, sotto l'espressa condizione che il prodotto non abbia subito modifiche rispetto al prototipo sottoposto a prova ed omologato da questo Ministero.

In caso di emanazione di una specificazione tecnica armonizzata relativa al prodotto medesimo, l'atto di omologazione decade ai fini della produzione al termine del periodo di coesistenza previsto per la specificazione tecnica stessa e riportato nella GUUE.

Si ricorda infine che il prodotto omologato, al fine della commercializzazione, deve essere sempre accompagnato dalla dichiarazione di conformità al prototipo omologato ai sensi dei decreti in oggetto.

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Marcello LOMBARDINI)
Firmato digitalmente ai sensi di legge

Il Responsabile del Settore
DVD dott. Ing. Piergiacomo Cancelliere
Sottoscritto in forma digitale

¹ L'allegato è costituito da un file firmato digitalmente in formato .p7m.
In caso di **rinnovo di atto cartaceo** trasmesso dalla Ditta in indirizzo, il documento utile per la commercializzazione dei prodotti in oggetto è il file *.p7m allegato alla presente
In caso di **rinnovo di atto digitale** trasmesso dalla Ditta in indirizzo, il documento utile per la commercializzazione dei prodotti in oggetto è il file *.p7m allegato alla presente unito all'atto digitale già in possesso della Ditta.

IMPOSTA DI BOLLO
Identificativo n.
01171469705235
Del 03/05/2019



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

«095 – F6BIC»

Visto l'Atto di omologazione rilasciato in data 18/04/2014 con Codice di Omologazione: **DCPREV 0005187** del 18/04/2014, con ultima validità al 18/04/2019, relativo al prodotto con denominazione commerciale "F6 BIC" a base d'acqua da 6 litri, agente estinguente MB BIC TOP (acqua 72% + Inilam AX 25% + SC-6 3% della Orchidee Europee BVBA) classe "A-B" capacità estinguente "43A-233B";

Vista l'istanza di rinnovo dell'Atto di Omologazione prot. **DCPREV 0008320** del 04/06/2019, presentata in data 04/06/2019 dalla Ditta **M.B S.r.l.** Codice Costruttore 095 sita in Via Don Milani, 16/18 - 20025 Legnano (MI);

Vista l'integrazione per cambio agente estinguente, rapporto di prova n° 20180880/MB 36 del 12/02/2019, del laboratorio MPA DRESDEN GmbH Fuchsmuhlenweg, 6 F -09599 Friburgo (Germania);

SI RINNOVA

l'Atto di omologazione con Codice: **DCPREV 0005187** del 18/04/2014, con validità fino al 18/04/2024.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'atto di omologazione di cui in premessa, già in possesso della Ditta.

Sottoscrizione con firma digitale

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Marco CAVRIANI)

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Marcello LOMBARDINI)
Firmato in forma digitale ai sensi di legge

Il Responsabile del Settore
DVD dott. Ing. Piergiacomo Cancelliere
(sottoscritto in forma digitale)



Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
AREA VI – Protezione Attiva

Alla Soc. M.B. S.r.l.
P.zza s. Pietro in Gessate, 2
20122 Milano
Trasmissione via pec
mbestintori@pec.it

e.p.c

C.S.I. S.p.A.
Viale Lombardia,20
20021 BOLLATE (MI)
direzione-csi@legalmail.it

Oggetto: Omologazione estintore portatile d'incendio secondo D.M. 7/01/2005 della Società M.B. S.r.l. denominato **F6 BIC** " a schiuma da **6 lt.** Classe " **A – B** " capacità estinguente " **43A - 233B** ".

Si trasmette, allegato alla presente, l'atto di omologazione dell'estintore portatile d'incendio indicato in oggetto.

Il Laboratorio C.S.I. S.p.A., che legge per conoscenza, è autorizzato a restituire all'interessato uno dei campioni debitamente punzonato.

Gli esemplari del prototipo omologato, punzonati dal Laboratorio che ha emesso il certificato di prova, devono essere conservati per **dieci** anni in **n° di tre** a cura del produttore e in numero di **tre** a cura del laboratorio, per i controlli di cui all'art. 9 del D.M. 7/01/2005.

Si rappresenta infine che, a fronte dell'emissione dell'atto prodotto in forma digitale, non esisterà più l'atto cartaceo e che la relativa documentazione potrà essere ritirata solo ed esclusivamente dalle ditte interessate.

Sottoscrizione con firma digitale
IL DIRIGENTE SUPERIORE
(Dott. Ing. Lamberto MAZZIOTTI)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA VI PROTEZIONE ATTIVA

VISTO il decreto del ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 intitolato "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio", (G.U. n° 28 del 4/02/2005);

VISTA la norma tecnica UNI EN 3/7:2004 concernente gli estintori portatili d'incendio;

VISTA l'istanza presentata dalla società **M.B. S.r.l.** Codice Costruttore **095** sita in **P.zza s. Pietro in Gessate, 2 - 20122 Milano** per ottenere l'omologazione dell'estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato "F6 BIC" a schiuma da 6 lt. Classe "A - B" capacità estinguente "43A - 233B";

ESAMINATA la documentazione e la certificazione presentata, certificato di prova n°CSI/005/13/LEP del 28/08/2013 emessa dal Laboratorio CSI.

SI OMOLOGA

l'estintore portatile d'incendio denominato "F6 BIC" a schiuma da 6 lt. Classe "A - B" capacità estinguente "43A - 233B"; prodotto dalla società **M.B. S.r.l.** Codice Costruttore **095** sita in **P.zza s. Pietro in Gessate, 2 - 20122 Milano**, e se ne autorizza la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa a condizione che la produzione di serie sia conforme al prototipo omologato, ed assuma una nuova numerazione della matricola progressiva ad iniziare dal numero 1.

Il produttore si impegna (art. 8 punto 1 del D.M. 7 gennaio 2005) a garantire la conformità della produzione al prototipo omologato; ad impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla Direttiva 97/23/CE (decreto legislativo n. 93/2000); emettere per ogni estintore la dichiarazione di conformità di cui all'art. 3 lettera f; fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione di cui all'art. 3 lettera g; punzonare sull'estintore l'anno di costruzione, il numero di matricola progressivo e il codice costruttore punto 3 dell'art. 9.

La presente omologazione ha validità di anni 5 a decorrere dalla data di rilascio (art. 10 D.M. 7 gennaio 2005).

All'intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

VISTO: IL DIRIGENTE AREA VI
(dott. Ing. **Lamberto MAZZIOTTI**)

Sottoscrizione con firma digitale
IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. **Fabio DATTILO**)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA



Importo	€ 16,00	Data Emissione	20/09/2013
IDENTIFICATIVO MARCA DA BOLLO			
0	1	1	2
1	5	6	5
0	1	1	2
9			