

Rif: DCPREV prot. n. 0011656 del 29/07/2019

Sottoscrizione con firma digitale  
IL DIRIGENTE  
( Dott. Ing. Marcello LOMBARDINI )

Si trasmette, allegato alla presente, l'atto di omologazione dell'estintore portatile d'incendio indicato in oggetto. Il Codice di Omologazione dell'estintore in oggetto, da riportare sull'etichetta e sulla dichiarazione di conformità rilasciata, per ciascun esemplare, ai sensi dell'art. 3 lettera f del D.M. 07/01/2005, è il numero di protocollo della presente comunicazione comprensivo della data. Il Laboratorio MPA DRESDEN GmbH che legge per conoscenza, è autorizzato a restituire all'interessato i campioni debitamente punzonati. Gli esemplari dei prototipi omologati, punzonati dal Laboratorio che ha emesso il certificato di prova, devono essere conservati per **dieci** anni in numero di **tre** a cura del produttore e in numero di **tre** a cura del laboratorio, per i controlli di cui all'art. 9 del D.M. 7/01/2005.

**Oggetto:** Omologazione estintore portatile d'incendio secondo D.M. 07/01/2005, della Società **M.B. S.r.l.** denominato **"F6H2O"** a base d'acqua da 6 litri. Classe **"A"** capacità estinguenta **"13A"**.

Laboratorio MPA DRESDEN GmbH  
Fuchsmuhlenweg, 6 F  
09599 Friburgo (Germania)  
info@mpa-dresden.de

e.p.c.

M.B. S.r.l.  
Via Don Milani 16/18  
20025 Legnano (MI)  
Pec: mbestintori@pec.it

Alla

Ministero dell'Interno  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,  
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica  
Ufficio Protezione Passiva, Protezione Attiva,  
Settore Merceologico e Laboratori





*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
UFFICIO PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 titolato "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio", (G.U. n° 28 del 4/02/2005);

VISTA la norma tecnica UNI EN 3/7:2004 concernente gli estintori portatili d'incendio;

VISTA l'istanza presentata dalla società **M.B. S.r.l. Codice Costruttore 095** sita in **Via Don Milani, 16/18 - 20025 Legnano (MI)**, per ottenere l'omologazione dell'estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato "**F6H2O**" a base d'acqua da 6 litri, agente estinguente costituito da acqua 100%, classe "**A**" capacità estinguente "**13A**";

ESAMINATA la documentazione presentata, certificato di prova n. **KB 31/19** e rapporto di prova **20180880/MB35** del 04/04/2019 del Laboratorio **MPA DRESSEN GmbH - Fuchsmuhlenweg, 6 F - 09599 Friburgo** (Germania) nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

*SI OMOLOGA*

L'estintore portatile d'incendio denominato "**F6H2O**" a base d'acqua da 6 litri, Classe "**A**" capacità estinguente "**13A**", prodotto dalla società **M.B. S.r.l. Codice Costruttore 095** sita in **Via Don Milani, 16/18 - 20025 Legnano (MI)**, e se ne autorizza la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa a condizione che la produzione di serie sia conforme al prototipo omologato, ed assuma una numerazione della matricola progressiva ad iniziare dal numero 1.

Il produttore si impegna ( art. 8 punto 1 del D.M. 7 gennaio 2005 ) a garantire la conformità della produzione al prototipo omologato; ad impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla Direttiva **97/23/CE** (decreto legislativo n. **93/2000** e **S.M.I.**); ad emettere per ogni estintore la dichiarazione di conformità di cui all'art. 3 lettera f; a fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione di cui all' art. 3 lettera g; a punzonare sull'estintore l'anno di costruzione, il numero di matricola progressivo e il codice costruttore, punto 3 dell'art. 9.

La presente omologazione ha validità di anni 5 a decorrere dalla data di rilascio (art. 10 D.M. 7 gennaio 2005).  
All'instaurio della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamao gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

Sottoscrizione in firma digitale  
VISTO: IL DIRIGENTE  
( Dott. Ing. Marcello LOMBARDINI )

Sottoscrizione in firma digitale  
IL DIRETTORE CENTRALE  
( Dott. Ing. Marco CAVRIANI )

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE  
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE  
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

Importo	€ 16,00	Data Emissione	03/05/2019
IDENTIFICATIVO MARCA DA BOLLO			
0	1	1	7
1	1	7	0
4	4	5	1
4	4	4	4



## Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,  
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica  
Ufficio Protezione Passiva, Protezione Attiva,  
Settore Merceologico e Laboratori

Alla

M.B. S.r.l.  
Via Don Milani 16/18  
20025 Legnano (MI)  
Pec: mbestintori@pec.it

e.p.c.

Laboratorio MPA DRESDEN GmbH  
Fuchsmuhlenweg, 6 F  
09599 Friburgo (Germania)  
[info@mpa-dresden.de](mailto:info@mpa-dresden.de)

**Oggetto:** Omologazione estintore portatile d'incendio secondo D.M. 07/01/2005, della Società M.B. S.r.l. denominato "F6H2O" a base d'acqua da 6 litri. Classe "A" capacità estinguenta "13A".

Si trasmette, allegato alla presente, l'atto di omologazione dell'estintore portatile d'incendio indicato in oggetto. Il Codice di Omologazione dell'estintore in oggetto, da riportare sull'etichetta e sulla dichiarazione di conformità rilasciata, per ciascun esemplare, ai sensi dell'art. 3 lettera f del D.M. 07/01/2005, è il numero di protocollo della presente comunicazione comprensivo della data. Il Laboratorio MPA DRESDEN GmbH che legge per conoscenza, è autorizzato a restituire all'interessato i campioni debitamente punzonati.

Gli esemplari dei prototipi omologati, punzonati dal Laboratorio che ha emesso il certificato di prova, devono essere conservati per **dieci** anni in **numero di tre** a cura del produttore e in numero di **tre** a cura del laboratorio, per i controlli di cui all'art. 9 del D.M. 7/01/2005.

IL DIRIGENTE  
Sottoscrizione con firma digitale

( Dott. Ing. Marcello LOMBARDINI )

Rif.: DCPREV prot. n. 0011656 del 29/07/2019

Il Responsabile del Settore  
DVD dott. Ing. Pierluigi Cancelliere