

IMPOSTA DI BOLLO

Identificativo n.
01170346417633
Del 23/04/2018



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

«095 – F6IXBIC»

Visto l'Atto di omologazione rilasciato in data **14/11/2013** con Codice di Omologazione: **DCPREV 0015519** del **14/11/2013**, con ultima validità al **14/11/2018**, relativo al prodotto con denominazione commerciale "**F6IXBIC**" a base d'acqua da **6 litri**.

Vista l'istanza di rinnovo dell'Atto di Omologazione prot. **DCPREV 0005900** del **04/05/2018**, presentata in data **04/05/2018** dalla Ditta **M.B S.r.l.** Codice Costruttore **095** sita in **Via Don Milani, 16/18 - 20025 Legnano (MI)**

Esaminata la documentazione del laboratorio Laboratorio MPA DRESDEN GmbH rapporto di prova 20180880/MB 37 del 04/04/2019 per cambio agente estinguente, **PREMIX MB BIC TOP (acqua 72% + 3% SC-6 Orchidee + 25% INILAM AX Orchidee)** classe "**A-B**" capacità estinguente "**43A-233B**";

SI RINNOVA

l'Atto di omologazione con Codice: **DCPREV 0015519** del **14/11/2013**, con **validità fino al 26/02/2023**.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'atto di omologazione di cui in premessa, già in possesso della Ditta.

Sottoscrizione con firma digitale

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Marco CAVRIANI)

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Marcello LOMBARDINI)
Firmato in forma digitale ai sensi di legge

Il Responsabile del Settore
DVD dott. Ing. Piergiacomo Cancelliere
(sottoscritto in forma digitale)



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
AREA VI – Protezione Attiva



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DCPREV

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0015519 del 14/11/2013

Alla Soc. M.B. S.r.l.
Via Don Milani, 16/18
20025 - LEGNANO (MI)

e.p.c. Al Laboratorio CSI s.p.a.
Via Lombardia, 20
20021 BOLLATE (MI)

Oggetto: Omologazione estintore portatile d'incendio secondo D.M. 7/01/2005 della Società M.B. S.r.l. denominato "F 6 IX BIC" a schiuma da 6 lt. con capacità estinguente 43A - 233B.

Si trasmette, allegato alla presente, l'atto di omologazione dell'estintore portatile d'incendio indicato in oggetto.

Il Laboratorio CSI s.r.l. , che legge per conoscenza, è autorizzato a restituire all'interessato uno dei campioni debitamente punzonato.

Gli esemplari del prototipo omologato, punzonati dal Laboratorio che ha emesso il certificato di prova, devono essere conservati per **dieci** anni in **n° di tre** a cura del produttore e in numero di **tre** a cura del laboratorio, per i controlli di cui all'art. 9 del D.M. 7/01/2005.

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Lamberto MAZZIOTTI)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA VI PROTEZIONE ATTIVA

VISTO il decreto del ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 intitolato "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio", (G.U. n° 28 del 4/02/2005);

VISTA la norma tecnica UNI EN 3/7:2004 concernente gli estintori portatili d'incendio;

VISTA l'istanza presentata dalla società **M.B. S.r.l.** Codice Costruttore **095** sita in **Via Don Milani, 16/18 - 20025 LEGNANO - Milano** per ottenere l'omologazione dell'estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato "**F 6 IX BIC**" a schiuma da **6 lt.** Classe "**A - B**" capacità estinguente "**43A - 233B**";

ESAMINATA la documentazione presentata certificato di prova e Rapporto di Prova n° **CSI/004/13/LEP del 28/08/2013** Laboratorio CSI s.p.a. - 20021 Bollate - Milano nonchè i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

SI OMOLOGA

l'estintore portatile d'incendio denominato "**F 6 IX BIC**" a schiuma da **6 lt.** Classe "**A - B**" capacità estinguente "**43A - 233B**"; prodotto dalla società **M.B. S.r.l.** Codice Costruttore **095** sita in **Via Don Milani, 16/18 - 20025 LEGNANO - Milano**, e se ne **autorizza** la riproduzione, ai sensi del Decreto Ministeriale citato in premessa a condizione che la produzione di serie sia conforme al prototipo omologato, ed assuma una nuova numerazione della matricola progressiva ad iniziare dal numero 1.

Il produttore si impegna (art. 8 punto 1 del D.M. 7 gennaio 2005) a garantire la conformità della produzione al prototipo omologato; ad impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla Direttiva 97/23/CE (decreto legislativo n. 93/2000) ; emettere per ogni estintore la dichiarazione di conformità di cui all'art. 3 lettera f ; fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione di cui all' art. 3 lettera g; punzonare sull'estintore l'anno di costruzione , il numero di matricola progressivo e il codice costruttore punto 3 dell'art. 9.

La presente omologazione ha **validità di anni 5** a decorrere dalla data di rilascio (art. 10 D.M. 7 gennaio 2005).

All'intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

VISTO: IL DIRIGENTE AREA VI

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA



IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Fabio DATTILO)