



## Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,  
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica  
Ufficio Protezione Passiva, Protezione Attiva,  
Settore Merceologico e Laboratori

Alla Soc. M.B. S.r.l.  
Via Don Milani, 16/18  
20025 - Legnano (MI)  
PEC: mbestintori@pec.it

**Oggetto:** Rinnovo Omologazione estintore portatile d'incendio secondo D.M. 7/01/2005, della Società **M.B. S.r.l.** denominato " **PMB 1EN** " a polvere da **1 kg** Classe " **A - B - C** " capacità estinguente " **8A - 34B - C** " ..

Si trasmette, allegato alla presente, l'atto di rinnovo dell' omologazione dell'estintore portatile d'incendio indicato in oggetto.

Il Codice di Omologazione dell'estintore in oggetto, da riportare sull'etichetta e sulla dichiarazione di conformità rilasciata, per ciascun esemplare, ai sensi dell'art. 3 lettera f del D.M. 07/01/2005, è il numero di protocollo della prima omologazione comprensivo della data: DCPST/A6/721/153 del 13/03/2006

Sottoscrizione con firma digitale  
IL DIRIGENTE  
(Dott. Ing. Mauro CACIOLAI )

Rif.: DCPREV prot. n. 0007056 del 06/06/2016

Il Funzionario Istruttore  
DVD dott. Ing. Piergiacomo Cancelliere



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
UFFICIO PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 intitolato "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio", ( G.U. n° 28 del 4/02/2005 );

VISTA la norma tecnica UNI EN 3/7:2004 concernente gli estintori portatili d'incendio;

VISTI il certificato di prova n° CSI/025/05/LEP del 09/01/06 emesso dal Laboratorio CSI, nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

VISTA la precedente omologazione rilasciata da questo Ministero con nota prot. DCPST/A6/721/153 sott. 107 del 13/03/2006 e successivo rinnovo DCPREV Prot. 0011612 del 29/08/2011;

VISTA l'istanza presentata dalla società **MB S.r.l. c.c. 095** Via Don Milani, 16/18 - 20025 Legnano (MI), per ottenere il rinnovo dell'omologazione dell'estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato **"PMB1EN"** a polvere da **1 kg** classe "A - B - C" con capacità estinguente **"8A - 34B - C"**;

VISTA la dichiarazione di cui alla citata istanza contenente l'impegno a costruire gli estintori in oggetto secondo il prototipo omologato;

**SI RINNOVA**

l'omologazione dell'estintore portatile denominato **"PMB1EN"** a polvere da **1 kg** classe "A - B - C" con capacità estinguente **"8A - 34B - C"**;

La presente omologazione ha validità fino al **13/03/2021** (art. 10 D.M. 7 gennaio 2005).

All'intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

Sottoscrizione in firma digitale

VISTO: IL DIRIGENTE  
( Dott. Ing. Mauro CACIOLAI )

Sottoscrizione in firma digitale

IL DIRETTORE CENTRALE  
( Dott. Ing. Cosimo PULITO )

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE  
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE  
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

Importo	€ 16,00	Data Emissione	18/05/2016
IDENTIFICATIVO MARCA DA BOLLO			
0	1	1	3
1	3	1	9
3	9	8	5
2	3	1	3