



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
Ufficio Protezione Passiva, Protezione Attiva,
Settore Merceologico e Laboratori

Alla Soc. M.B. S.r.l.
Via Don Milani, 16/18
20125 Legnano (Milano)
Trasmissione via pec: mbestintori@pec.it

Oggetto: Rinnovo Omologazione estintore portatile d'incendio secondo D.M. 7/01/2005, della Società MB S.r.l. denominato "PMB9EN" a polvere da 9 kg. Classi "A - B - C" capacità estinguente "55A - 233B - C".

Si trasmette, allegato alla presente, l'atto di rinnovo dell' omologazione dell'estintore portatile d'incendio indicato in oggetto.

Sottoscrizione con firma digitale
IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Mauro CACIOLAI)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 titolato "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio", (G.U. n° 28 del 4/02/2005);

VISTA la norma tecnica UNI EN 3/7:2004 concernente gli estintori portatili d'incendio;

VISTA l'istanza presentata dalla società **M.B. S.r.l.** Codice Costruttore **095** sita in **Via Don Milani, 16/18 – 20025 Legnano (Mi)** per ottenere l'omologazione dell' estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato **"PMB9EN"** a polvere da **9 kg.** Classi **"A - B - C"** capacità estinguente **"55A - 233B - C "**;

VISTA la precedente omologazione rilasciata da questo Ministero con nota prot. DCPST/A6/8920/153 del 28/11/2005 e rinnovo con nota prot. DCPREV 0016409 del 28/11/2010;

VISTA la dichiarazione di cui alla citata istanza contenente l'impegno a costruire gli estintori in oggetto secondo il prototipo omologato;

SI RINNOVA

l'omologazione dell'estintore portatile denominato **"PMB9EN"** a polvere da **9 kg.** Classi **"A - B - C"** capacità estinguente **"55A - 233B - C "**;

La presente omologazione ha validità fino al 28/11/2020 (art. 10 D.M. 7 gennaio 2005).

All'intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

Sottoscrizione in firma digitale

VISTO: IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Mauro CACIOLAI)

Sottoscrizione in firma digitale

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Cosimo PULITO)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

Importo	€ 16,00	Data Emissione	16/10/2015
IDENTIFICATIVO MARCA DA BOLLO			
0	1	1	3
1	3	1	9
3	9	8	2
4	4	0	0